



- 瓦棧 15×30以上 (防腐処理)
地域により瓦棧木の大きさは、異なります
- 流し棧
- 下葺き材 ゴムアス系ルーフィング
- 野地板 硬質木片セメント板 t = 18
- 垂木 C - 100×50×20×2.3

棟部分の下葺き材(ゴムアス系ルーフィング)は、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
 隅棟部分の下葺き材(ゴムアス系ルーフィング)は、重ね貼りの上に両方向へそれぞれ250mm以上増し貼りをすること。

F形
S
棟 1

図名
縮尺 1/5

NO
F
37