

谷樋 ステンレス (SUS304) 又は、
銅板 t=0.4以上もしくは、耐久性の有する材料を使用すること

- 棧瓦
- 瓦棧 15×21以上 (防腐処理)
地域により瓦棧木の大きさは、異なります
- 流し棧
- 下葺き材 アスファルトルーフィング940
- 野地板 t = 12
- 垂木 60×60

ハゼを必ず付けること

谷樋

谷部分の下葺き材 (アスファルトルーフィング) は、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
谷底部分には捨て貼りをする
谷巾については専門業者と相談

和形
木造
谷 1

縮尺 1/5

NO J / 13